



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Nowym Targu**

Nowy Targ, dnia 05. WRZ. 2019

PSSE-NHK-431-387-2/19

**Spółka Wodociągowa  
„Danielki-Jabłonka”  
Ul. Ks. Ferdynanda Machaja 50  
34-480 Jabłonka**

**DECYZJA 123 /19**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu działając na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust. 1 pkt 1, art.12, art. 27 ust. 1 i art.37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art.104, 108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.), art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152) oraz §21 ust.1 pkt 4, ust. 9, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeprowadzeniu laboratoryjnych badań próbki wody, pobranej w dniu 03.09.2019r. z wodociągu publicznego „Danielki – Jabłonka” oraz biorąc pod uwagę sprawozdanie cząstkowe z badania kwestionowanej próbki wody z dnia 05.09.2019r. Nr: LZW/1154/W/N/2019

stwierdza:

**Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  
„Danielki – Jabłonka**

w związku, z czym nakazuje:

1. Wyeliminowanie liczby enterokoków (paciorkowców kałowych) z wody o której mowa doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

---

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6  
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl  
adres skrytki na ePUAP: /PSSE\_Nowy-Targ/Sekretariat  
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77  
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

2. Podjęcie w terminie natychmiastowym działań naprawczych przez Wójta gminy Jabłonka nadzorującego zaopatrzenie w wodę do spożycia użytkowników wodociągu oraz przedstawienie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
3. Poinformowanie w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonym zakazie korzystania z wody do celów spożywczych.
4. Powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o wykonaniu nałożonych obowiązków
5. Udokumentowanie wynikami badań próbek wody, potwierdzającymi jej właściwą jakość.

Obowiązki określone w punktach 1, 2, 3 podlegają wykonaniu **z dniem doręczenia decyzji.**

Obowiązek określony w punkcie 4, 5 podlega wykonaniu **do dnia 21.09.2019r.**

**Obowiązkom, określonym w pkt. 1-3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.**

#### **UZASADNIENIE:**

W ramach urzędowej kontroli sanitarnej interwencyjnej w dniu 03.09.2019r. przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Targu dokonał poboru próbki wody z wodociągu publicznego „Danielki – Jabłonka” ul. Ks. Ferdynanda Machaja 50, 34-480 Jabłonka.

Badania laboratoryjne w/w próbki wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie - wykazały przekroczenia parametru mikrobiologicznego w wodzie:

- liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) – 3 jtk/100ml
- liczba bakterii clostridium perfringens (łącznie ze sporami) – badanie w toku

Zgodnie z obowiązującymi normami liczba, enterokoków (paciorkowców kałowych) ma wynosić 0 jtk/100ml.

Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe) to wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wody, występują w znacznej liczbie w odchodach ludzkich i zwierzęcych, w ściekach i w zanieczyszczonej kałem wodzie i glebie. Ich obecność w wodzie do picia to dowód niedawnego skażenia wody odchodami.