



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU

PSSE-NHK-431-245-3/19

Nowy Targ, dnia 12.04.2019r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO „JABŁONKA-DANIELKI” z dnia 12.04.2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Jabłonka Danielki, że w dniu 12.04.2019r. wydał na podstawie częściowych sprawozdań z badań wody z dnia 11.04.2019r. oraz z dnia 12.04.2019r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 10.04.2019r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych:

- liczba bakterii grupy coli - 3 jtk/100ml
- liczba Escherichia coli – 3 jtk/100ml
- mętność – 1,9 NTU

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w NOWYM TARGU
z up. mgr Barbara Komperda
p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy-Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209