



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU

PSSF-NHK-431-357-3/19

Nowy Targ, dnia 08.08.2019r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO w Zubrzyca Dolnej zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości Zubrzyca Dolna. z dnia 08.08.2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Zubrzyca Dolnej, że w dniu 08.08.2019r. wydał na podstawie sprawozdania cząstkowego z badań wody z dnia 08.08.2019r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Zubrzyca Dolna.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 07.08.2019r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakterii Escherichia coli – 18 jtk/100ml

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (splukiwanie toalet, mycie podłóg).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu

Jolanta Bakalarz
mgr inż. Jolanta Bakalarz

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy-Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209



niepodlega

POLSKA
REZERWA
OPRACOWANIA
NIEPODLEGŁOŚCI